

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino - Tel. 011.562.24.68 - Fax 011.562.13.96  
ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it

Cod. Fisc. 80089290011

## COMMISSIONE PREVENZIONE INCENDI

### VERBALE 30 APRILE 2013 ORE 18.00

Presenti: Agostini, Alvigini, Errichiello, Forgia, Formia, Cauzer, Povero, Sala, Sarsano, Sillitti, Varello, Ventrice.

Assenti Giustificati: Casaddio, Fogliato, Rostagno.

Il giorno 30 aprile 2013 alle ore 18:00 presso i locali della sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino in via Giolitti 1, si riunisce la Commissione Prevenzione Incendi

All'Ordine del Giorno:

- Lettera Circolare 5043 del 15/04/13 "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili" - AGGIORNAMENTO
- Contributi costruttivi e suggerimenti sui Seminari "Pillole di prevenzione incendi"
- Varie ed eventuali

Si mette in evidenza il fatto che la circolare è volontaria.

L'Ing. Forgia rileva che le nuove facciate (soprattutto i cappotti) non possono ritenersi di lunga durata.

L'Ing. Povero solleva il problema della classe del materiale che costituisce i "cappotti".

Il discorso si sposta sui controsoffitti e sul rischio di distacco.

Si discute sulla responsabilità di eseguire il "pacco" che costituisce la parete che è stato progettato.

Si legge la definizione di "kit". Si discute in generale sulla sicurezza delle squadre di soccorso.

L'Ing. Formia solleva il problema dei ponti termici (311/06) e la necessità di dover cappottare in corrispondenza delle travi marcapiano.

L'Ing. Sala estende il concetto ai cavi non resistenti al fuoco che si utilizzavano fino a qualche decennio fa.

Alle ore 18.50 interviene il Presidente.

Ci sono dei contatti tra CNI e VV.F., stanno elaborando una serie di norme e in particolare quelle di classe A.

Tutte le norme tranne quelle fondamentali saranno delle Linee Guida, il che diminuisce la necessità di deroga.

La più prossima all'emanazione è quella sulle autorimesse che semplifica molto.

Anche quella sugli ospedali è a buon punto.

E' stata richiesta una modifica al modulo di Asseverazione di conformità.

L'Ing. Alvigini chiede di ottenere che le asseverazioni siano firmate da professionisti antincendio..

La discussione si allarga al concetto delle certificazioni.

L'Ing. Povero propone di istituire le figure del D.L. Antincendio.

Il Presidente propone corsi di deontologia sulla prevenzione incendi.

La riunione si chiude alle 19.45

Il Coordinatore  
Gianfranco Sillitti